



# Leistungserklärung Nr. LE-008

**DYWIDAG – OPTIMUS KA-I  
mit Ölsammelbehälter  
gemäß Bau-Produkten-Verordnung  
(CPR = Construction Products Regulation)  
305/2011/EU**

1. Produkttyp: Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten nach EN 858-1  
Abscheideranlage aus Beton bestehend aus einem Abscheider der Klasse I mit Koaleszenzeinrichtung, einem unterhalb des Abscheiders angeordneten Schlammfang mit integriertem Ölsammelbehälter und einer separaten Probenahmestelle

2. Typen-Nr.: siehe Lieferschein bzw. Typenschild

| Nenngröße<br>(NS / SF m³) | Schlamm Speichervolumen<br>(l) | Durchmesser<br>(d) | Speichermenge<br>(l) | Leichtflüssigkeit<br>Ölsammelbehälter<br>(l) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 6-20 / 5,0                | 2.802                          | 2.000              | 750                  | 720  |
| 6-20 / 7,5                | 3.709                          | 2.500              | 1.162                | 1.300  |

3. Verwendungszweck: Abtrennung von Leichtflüssigkeiten vom Abwasser zum Schutz von Entwässerungssystemen und Oberflächengewässer

4. Hersteller: FUCHS Dormagen, NL der FUCHS Fertigteilewerke Süd GmbH  
Düsseldorfer Straße 118 · 41541 Dormagen  
und / oder  
FUCHS Fertigteilewerke Ost GmbH, Am See 12, 01619 Zeithain  
FUCHS Fertigteilewerke Süd GmbH, Spalter Straße 1, 91187 Röttenbach

5. Bevollmächtigter: nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4

7. Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm:  
Bewertung: nicht relevant

8. Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung:  
nicht relevant

9. **Erklärte Leistung des Bauprodukts** nach der harmonisierten technischen Spezifikation **EN 858-1:2002+A1:2004**

| wesentliche Merkmale   | Leistung  |
|------------------------|-----------|
| Brandverhalten:        | A1        |
| Flüssigkeitsdichtheit: | bestanden |
| Wirksamkeit:           | bestanden |
| Tragfähigkeit:         | bestanden |
| Dauerhaftigkeit:       | bestanden |





## Leistungserklärung Nr. LE-008

**DYWIDAG – OPTIMUS KA-I  
mit Ölsammelbehälter  
gemäß Bau-Produkten-Verordnung  
(CPR = Construction Products Regulation)  
305/2011/EU**

### 10. Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. (FH) André Franke  
Prokurist, Produktverantwortlicher

Zeithain, 02.05.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

Unterschrift